

RESOLUCIÓN 40304 - Por la cual se modifican las disposiciones transitorias del artículo 3, el numeral 3.3.1.2 y el artículo 3.3.2 del Libro 3 de la Resolución 40117 de 2024		
Tipo de conexión	Documentación requerida	Profesional responsable
Hasta 15 kVA - 1 cuenta	<p>Esquema constructivo si es elaborado por técnico electricista con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matrícula profesional TE-1 y/o TE-4 - Diploma o acta de grado en electricidad (SENA, IETDH acreditada o institución avalada por el MEN). <p>Si es elaborado por tecnólogo o Profesionales de la Ingeniería con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matrícula profesional 	Técnicos, Tecnólogos o Profesionales de la Ingeniería de acuerdo con la competencia otorgada por su matrícula profesional
Hasta 15 kVA - hasta 4 cuentas	Diseño básico realizado por Profesionales de la Ingeniería	Profesionales de la Ingeniería de acuerdo con la competencia otorgada por su matrícula profesional
Mayor a 15 kVA - hasta 12 cuentas	Diseño detallado realizado por Profesionales de la Ingeniería	Profesionales de la Ingeniería de acuerdo con la competencia otorgada por su matrícula profesional