

1. OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas que deben cumplir las cajas minimantis para mantis factor 1, utilizados en la instalación de medidas técnicas para medidores de conexión directa. Estas cajas deben poseer las características técnicas de desempeño, durabilidad y calidad, acordes para cumplir con las condiciones de instalación y operación en los sistemas de distribución de energía en BT.

2. ALCANCE

La presente especificación se aplicará a todas las cajas minimantis para mantis factor 1 que adquiera CODENSA S.A. ESP.

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Las cajas minimantis para mantis factor 1 serán utilizadas en el sistema de baja tensión del área de concesión de CODENSA S.A. E.S.P, bajo las siguientes condiciones:

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
Altura sobre el nivel del mar	0 a 3 000 msnm
Ambiente	Tropical
Humedad	Mayor al 90 %
Temperatura mínima y máxima	- 5 °C y 45 °C respectivamente
Instalación	En interior o a la intemperie, sujeto a poste o sobrepuesta en muro

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Tensión nominal del sistema	208/120 V y 480/277 V
Tensión máxima	600 V
Disposición del sistema	Trifásico tetrafilar (3 Fases + Neutro)
Frecuencia del sistema	60 Hz

4. SISTEMA DE UNIDADES

En todos los documentos técnicos se deben expresar las cantidades numéricas en unidades del sistema Internacional (S.I.). Si se usan catálogos, folletos o planos, en sistemas con diferentes unidades, deben hacerse las conversiones respectivas.

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
-----------------------------	-----------------------	---------------------------

5. NORMAS DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS

NORMA	DESCRIPCIÓN
NTC IEC 60529	Grados de protección dados por encerramientos de equipo eléctrico (Código IP).
NTC IEC 62262	Grados de protección proporcionados por los encerramientos de equipos eléctricos contra los impactos mecánicos externos (Código IK)
NTC IEC 61439-1	Conjuntos de equipos de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
NTC ISO 2859-1	Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad -NAC- para inspección lote a lote.
NTC 1156	Procedimiento para el ensayo de la cámara salina. (Documento de referencia ASTM B117:95)
NTC 2215	Conectores para conductores y terminales de soldar para uso con conductores de cobre (Documentos de Referencia UL 486A:91 (IDT-E); ANSI/UL 486A:91 (IDT-E)).
NTC 2958	Métodos de ensayo para cajas para instalación de medidores y cajas de derivación.
NTC 3444	Electrotecnia. Armarios para instalación de medidores de energía eléctrica.
NTC 3916	Método de ensayo para la resistencia a la tracción de recubrimientos, utilizando probadores portátiles de adherencia.
ASTM D7091	Standard practice for nondestructive measurement of dry film thickness of nonmagnetic coatings applied to ferrous metals and nonmagnetic, nonconductive coatings applied to non-ferrous metals
UL 1059	Standard for terminal blocks

Pueden emplearse otras normas internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente especificación técnica.

Las normas citadas en la presente especificación (o cualquier otra que llegare a ser aceptada por CODENSA S.A.) que se refieren a su última revisión.

Las cajas deben cumplir lo definido en la presente especificación técnica además de lo exigido por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE.

6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTICULARES

6.1 Características Generales

Las cajas minimantis para mantis factor 1 requeridas por CODENSA S.A. deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Ser construidas con materiales de la mejor calidad debiéndose descartar el empleo de materiales alterables por la humedad, radiación solar y otras condiciones ambientales desfavorables.
- Ser auto soportable, compacta, liviana y con una estructura completamente rígida e indeformable, sin aristas, bordes ni esquinas vivas, agudas o cortantes.
- La posición de trabajo de la Caja será vertical, para facilitar la lectura del medidor.

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

- El calibre de la lámina de la base sin pintura debe ser como mínimo calibre 18.
- Tener un índice de hermeticidad IP44 de acuerdo a la NTC IEC 60529, y con grado de protección contra choques IK 10 (20,0. julios) de acuerdo a la NTC IEC 62262.
- El cuerpo debe estar compuesto por: base y tapa, los cuales deberán poseer todos los accesorios necesarios y suficientes para su correcta utilización, funcionamiento y fácil transporte.
- Aptas para ser instaladas con alimentación trifásica tetrafilar desde las redes de distribución con el objetivo de alojar y facilitar la instalación de los equipos de medida y comunicaciones, de forma que el acceso a las conexiones sea exclusivo para el personal autorizado por CODENSA S.A.
- Techo inclinado y saliente para impedir la entrada de agua.
- Sistema de bisagras internas en acero inoxidable para impedir manipulación por fraude.
- Accesorios de fijación para uso en muro o poste. La sujeción al poste podrá efectuarse con una cinta de acero inoxidable de 15,8 mm (5/8"), ET450.
- Brazo plegable de bloqueo de puerta contra viento, para facilitar la manipulación del personal autorizado.
- Sistema de ventilación con protección contra acceso, mínimo en cuatro (4) partes.
- Bandejas interiores con todas las perforaciones para la instalación de los componentes.
- Sistema de cierre: Cerradura multipunto (3 puntos de cierre) en acero inoxidable con sistema de barras accionado mediante cerradura de seguridad.

6.2 Características geométricas y de construcción

Las cajas minimantis para mantis factor 1 serán de la forma y dimensiones que se muestran en las figuras de la presente especificación, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:

- Altura: 430 mm.
- Ancho: 415 mm.
- Fondo: 203 mm.

6.2.1 Base

La base de la caja debe poseer perforaciones pretroqueladas para tubos metálicos, en la parte inferior de la caja, de acuerdo a las figuras.

Debe incluir las perforaciones y prensa estopas indicadas en las figuras de la presente especificación.

6.2.2 Puertas

La caja debe contar con una puerta, las cual incluyen protector de chapa con porta sello y cerradura multipunto (3 puntos de cierre) en acero inoxidable con sistema de barras accionado mediante cerradura de seguridad. El calibre de la lámina sin pintura debe ser como mínimo calibre 16.

6.2.3 Bornera a tierra

Al interior de la caja, debe contener una bornera de puesta a tierra sujeta a la carcasa de la caja para puesta a tierra del neutro, los conductores de continuidad eléctrica y el electrodo de puesta a tierra. Con una capacidad no inferior de 85 A, debe permitir la alimentación con un conductor desde 8AWG hasta el 4AWG.

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
-----------------------------	-----------------------	---------------------------

6.3 Proceso de pintura

La lámina de acero utilizada en la construcción de las cajas debe someterse a un tratamiento de limpieza, el cual debe garantizar que las superficies estén libres de grasas, óxidos o cualquier elemento extraño, se debe aplicar una pintura de color gris RAL serie 70 (similar al RAL 7032), resistente a los rayos ultravioleta.

Para procesos de recubrimiento con pintura líquida, luego del proceso de limpieza y fosfato, se debe aplicar una base de pintura epóxica con un espesor en las áreas interior y exterior de 50 μm , luego se debe aplicar un recubrimiento de pintura poliéster o acrílica con un espesor en el área exterior de 50 μm mín. y en el área interior de 25 μm mínimo. El total de la capa de recubrimiento será de 100 μm mín. en el área exterior y 70 μm mínimo en el área interior de recubrimiento.

Para procesos de recubrimiento con pintura electrostática en polvo, luego del proceso de limpieza y fosfato, se debe aplicar un recubrimiento de pintura epoxi poliéster. El total de la capa de recubrimiento será mínimo de 65 μm mínimo en el área exterior y de 50 μm mínimo en el área interior de recubrimiento.

6.4 Marcación

La Caja tendrá grabado en alto relieve:

- Inscripción en letras mayúsculas que diga "USO EXCLUSIVO DE CODENSA SA ESP" en la parte superior central de la tapa.
- Logotipo o nombre del fabricante, el tamaño de la letra será de 6mm mínimo.
- Símbolo de puesta a tierra en la parte posterior e inferior del cuerpo de la Caja.

Además para dar cumplimiento al RETIE en la marcación se debe incluir la siguiente información (placa o calcomanía):

- a. Tensión (V)
- b. Corriente (A)
- c. No. fases, No. hilos
- d. Símbolo de riesgo eléctrico

Para compras realizadas por CODENSA S.A ESP se debe incluir la palabra BOG-CUN y la orden de compra.

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Para este caso se considerará que existe un lote cuando:

- a. Los materiales de producción pertenecen a un mismo lote de materia prima.
- b. Las cajas se construyen en un solo lote de producción.

7.1 Muestreo

El muestreo se realizará con base en los procedimientos y tablas estipuladas en la norma NTC-ISO 2859-1 y se acordará por las partes, previamente a la fecha de la realización de las pruebas y recepción de los bienes.

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Para el desarrollo de las pruebas es indispensable que los instrumentos involucrados estén calibrados.

7.2 Aceptación o Rechazo

Si el número de elementos defectuosos es menor o igual al correspondiente número de defectuosos, se deberá considerar que el lote cumple con los requisitos técnicos exigidos por CODENSA S.A., pero en caso contrario, el lote se rechazará.

TABLA 1. PLAN DE MUESTREO PARA INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONAL (NIVEL DE INSPECCION II, NAC = 2,5%) (NORMA NTC-ISO 2859-1 TABLA1 - TABLA 2A)

TAMAÑO DEL LOTE	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO PERMITIDO DE DEFECTUOSOS	NUMERO DEFECTUOSOS PARA RECHAZO
2 a 8	A = 2	0	1
9 a 15	B = 3	0	1
16 a 25	C = 5	0	1
26 a 50	D = 8	1	2
51 a 90	E = 13	1	2
91 a 150	F = 20	1	2
151 a 280	G = 32	2	3
281 a 500	H = 50	3	4
501 a 1200	J = 80	5	6
1201 a 3200	K = 125	7	8
3201 a 10000	L = 200	10	11

TABLA 2. PLAN DE MUESTREO PARA LOS ENSAYOS MECANICOS (NIVEL DE INSPECCION ESPECIAL S-3, NAC = 2,5%) (NORMA NTC-ISO 2859-1 TABLA1 - TABLA 2A)

TAMAÑO DEL LOTE	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO PERMITIDO DE DEFECTUOSOS	NUMERO DEFECTUOSOS PARA RECHAZO
2 a 8	A = 2	0	1
9 a 15	A = 2	0	1
16 a 25	B = 3	0	1
26 a 50	B = 3	0	1
51 a 90	C = 5	1	2
91 a 150	C = 5	1	2
151 a 280	D = 8	1	2
281 a 500	D = 8	1	2
501 a 1200	E = 13	1	2
1201 a 3200	E = 13	1	2
3201 a 10000	F = 20	1	2

La Compañía se reserva el derecho de descartar las propuestas que no ofrezcan pruebas o si las ofrecidas son consideradas insuficientes para garantizar la calidad de las Cajas.

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CAJA MINIMANTIS PARA MANTIS FACTOR 1	ET-938 Pág. 6 de 18
---	---	--

Para efectuar cualquier despacho, es requisito indispensable una autorización escrita de CODENSA S.A., la cual será expedida con base en los resultados de las pruebas realizadas en fábrica y/o la aprobación del protocolo de pruebas realizadas por el fabricante a los bienes solicitados.

8. PRUEBAS

El fabricante deberá remitir los protocolos de los siguientes ensayos realizados por un laboratorio nacional acreditado ante ONAC, o un laboratorio internacional reconocido por ILAC.

Las Cajas deben cumplir con:

- Certificados de materiales.
- Inspección dimensional, inspección visual y funcional (Acople de la tapa).
- Prueba contra impacto (código IK).
- Ensayo de grado de protección (código IP).
- Resistencia a la corrosión.
- Espesor de pintura.
- Ensayo de adherencia por tracción a pintura.
- Ensayo de corto circuito a bornera de puesta a tierra.
- Ensayo de calentamiento estático a bornera de puesta a tierra.
- Ensayo de tracción a bornera de puesta a tierra.
- Ensayo de seguridad de montaje a bornera de puesta a tierra.
- Ensayo de ensamble a bornera de puesta a tierra.

8.1 Certificados de materiales

Se deben hacerse los siguientes análisis químicos:

- Certificado de análisis químico de la lámina del fabricante.
- Certificado del tipo de pintura del fabricante.
- Certificado del policarbonato del fabricante.
- Composición química de la bornera.

8.2 Inspección Dimensional

La verificación de las dimensiones se hará con los instrumentos de medida que den la aproximación requerida (cinta metálica con divisiones de 1 mm para longitudes y calibrador para los diámetros y espesores). El tamaño de la muestra deberá estar de acuerdo con la tabla 1.

Se verificará con base a:

- Esquemas indicados en las figuras de la presente especificación y tablas contenidas dentro de esta especificación.
- Planos entregados por el fabricante y aprobados por CODENSA S.A. E.S.P.

Las tolerancias generales son:

- Para la tapa y la base: ± 3 mm,
- Perno, Buje, platina y llave del sistema de seguridad: $\pm 0,5$ mm.

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
---	---	---

8.3 Inspección Visual

Se verificará:

- Las marcaciones solicitadas.
- La buena terminación de todos los elementos constitutivos de la tapa y sus accesorios.
- La ausencia de grietas, sopladuras, poros, ampollas, raspones u otros defectos.

8.4 Inspección funcional

Se verificará el correcto acople de la tapa al cuerpo, el adecuado funcionamiento del dispositivo de cierre.

8.5 Prueba contra impacto (Código IK)

El ensamble del cuerpo y la puerta deben ser resistentes al impacto de martillo pendular de 5kg a 20 julios. Luego del impacto, la Caja debe conservar su grado de protección IP manteniendo su funcionalidad en la apertura y cierre de la puerta, adicionalmente, no se deben presentar roturas en el marco y el conjunto debe permanecer ensamblado.

8.6 Ensayo de grado de protección (Código IP)

El índice de hermeticidad para las cajas será como mínimo IP44, este grado de protección se verificará de acuerdo a la NTC IEC 60529.

8.7 Resistencia a la corrosión

Las muestras deben ser nuevas y libres de grasa, aceite, polvo y otras impurezas. A dichas muestras se les hacen dos incisiones de 0,5mm de espesor, en forma de cruz que llegue hasta el sustrato.

El ensayo de corrosión se realizará de acuerdo con la norma NTC 1156 o ASTM B 117 bajo las siguientes condiciones: Temperatura= 35°C, pH= 6,5- 7,2 y concentración de cloruro de sodio al 5% durante 400 horas. Tiempo al que se verificará:

- La progresión de la corrosión en la incisión, debe ser inferior a 2mm.
- No deben presentar trazas de corrosión ni burbujas.
- El recubrimiento debe permanecer adherido a la capa de pintura conservando su color.
- Los cierres y medios de acceso deben funcionar normalmente, esto, cuando se someta una Caja a cámara salina.

8.8 Espesor de la pintura

El espesor de pintura debe medirse con un medidor de espesores debidamente calibrado según la norma ASTM D7091 y el espesor mínimo debe estar de acuerdo con el numeral 6.3

Para la medición de los espesores de recubrimiento tener en cuenta las siguientes definiciones:

- Lectura del espesor: Medida que muestra el medidor de espesores, al colocar una vez el sensor sobre la pieza a medir.
- Medida del espesor: Promedios de 3 lecturas de espesor tomadas a una distancia aproximada de 2,5 cm.

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

8.9 Ensayo de adherencia por tracción a pintura.

Todas las capas de pintura deben garantizar una adherencia mínima de todas y de cada una de las capas de 400 libras/pulg², dichas capas serán evaluadas según norma ASTM D 4541.

8.10 Análisis químico a bornera de puesta a tierra

El certificado de composición química debe ser elaborado teniendo en cuenta la norma DIN 1709 o su equivalente. Para las borneras de cobre o aleación de cobre cuya composición química en cinc exceda el 15%, aplica el ensayo de cámara de amoniaco.

8.11 Cámara de amoniaco a bornera de puesta a tierra

Las borneras de cobre o aleación de cobre, cuyo porcentaje de cinc sea superior al 15% no deben mostrar evidencia de fisuras luego de ser sometidas a la cámara de amoniaco con un aumento de 25X. De acuerdo a norma UL 486A.

8.12 Ensayo de corto circuito a bornera de puesta a tierra

Se debe ensayar la bornera con el conductor de calibre máximo de uso definido en esta especificación.

Para determinar el cumplimiento de este ensayo, se debe seguir la secuencia de actividades especificadas en la UL1059 con las corrientes y mediciones establecidas para borneras de tipo comercial o industrial.

8.13 Calentamiento estático a borneras de puesta a tierra

Se debe ensayar la bornera con el conductor de calibre máximo de uso definido en esta especificación.

Para determinar el cumplimiento de este ensayo, se debe seguir la secuencia de actividades especificadas en la NTC 2154 para el calibre del conductor especificado.

8.14 Ensayo de tracción a bornera de puesta a tierra

Se aplicará a la bornera una fuerza de tracción correspondiente a la sección transversal del conductor, según valores establecidos en la NTC 2154, sin que el conductor se salga de la bornera ni la bornera se desprenda de la lámina.

8.15 Ensayo de seguridad de montaje a bornera de puesta a tierra

Se monta una bornera sobre una placa de acero o un riel suministrado por el fabricante, a cada lado de la bornera se fija un pin de acero de longitud y diámetro establecidos en la NTC 2154. Se aplica gradualmente la fuerza indicada a una distancia de 100 mm del centro de la fijación, una vez en cada dirección, alternadamente sobre cada lado de la bornera.

No se permiten golpes para aplicar la fuerza, una vez que se ha terminado el ensayo no se deben presentar deterioros en la bornera, ni soltarse algunos de los medios de montaje de la misma.

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

8.16 Ensayo de ensamble a bornera de puesta a tierra

De acuerdo con la norma NTC 2154, se monta una bornera sobre una placa de acero o un riel suministrado por el fabricante, se inserta el conductor y se aprietan los tornillos de fijación al 110% del torque especificado por el fabricante. Luego se deben aflojar los tornillos de fijación e insertar nuevos conductores apretándolos al 110% del torque, se repite el ensayo hasta completar 5 montajes usando las mismas borneras.

Este procedimiento se debe efectuar para el conductor de mayor diámetro y el de menor diámetro; en ninguno de los dos casos debe presentarse deterioro de los tornillos, de la bornera ni del conductor.

9. EMPAQUE

Toda caja debe ir completa y cerrada, debe protegerse contra rayones y daños dentro del transporte, para esto cada una debe embalsarse en una caja de cartón grueso, en cuyo exterior debe indicarse en forma impresa el “nombre del fabricante”, propiedad de “CODENSA S.A. ESP”, descripción del producto “Caja Minimantis para mantis factor 1”, número de contrato y código de inventario CODENSA S.A.-E.S.P.

Para el transporte debe embalsarse en estibas con un número de unidades no mayor a 50 unidades por estiba y la estiba recubierta y sellada con material plástico, sobre el cual se adherirá una etiqueta de por lo menos 30 x 30 cm que indique que no se puede almacenar más de dos estibas en sentido vertical.

10. INSPECCIÓN EN FÁBRICA

El proveedor deberá informar con al menos dos semanas de anticipación la fecha en que las cajas estarán disponibles para las pruebas de recepción. Procedimiento que debe realizarse mediante plataforma CQF.

El Ingeniero responsable de CODENSA podrá inspeccionar en las instalaciones del proveedor o fabricante y de sus subcontratistas el proceso de fabricación y pruebas, y solicitar la información y ensayos que a su juicio resulten necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos estipulados en este documento.

El proveedor debe brindar plena colaboración al responsable en el cumplimiento de sus funciones.

El valor de las pruebas y ensayos debe incluirse en los precios cotizados en la propuesta. CODENSA se reserva el derecho de descartar las propuestas que no ofrezcan pruebas, o si las ofrecidas son consideradas insuficientes para garantizar la calidad de las Cajas.

11. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

El oferente adjuntará con su propuesta el certificado del sistema de calidad y el certificado de conformidad del producto con norma técnica y RETIE, expedido por una entidad autorizada por la ONAC.

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

12. _PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El oferente deberá presentar su oferta técnica con la siguiente información:

ANEXO 1: Planillas de características técnicas garantizadas, la cual deberá ser diligenciada completamente por el oferente

EXCEPCIONES TÉCNICAS: Apartado en el cual se deben relacionar las excepciones de carácter exclusivamente técnico de la oferta, respecto a los bienes solicitados. Si la oferta no presenta excepción, se indicaría expresamente en el mismo “NO HAY EXCEPCIONES”

PROTOCOLO DE PRUEBAS: Relación de los ensayos realizados a la caja y a sus accesorios y según las normas definidas en esta especificación. En estos protocolos se deberán anotar las fechas de fabricación y pruebas realizadas, para permitir la verificación de las características técnicas garantizadas.

CERTIFICACIONES: Certificación del sistema de calidad y acreditación del producto con norma técnica y RETIE ante un ente competente en Colombia.

EVIDENCIA TÉCNICA: Relación de clientes, evidencia de su capacidad técnica y experiencias relacionadas con los materiales y/o equipos cotizados.

GARANTÍA: Carta de garantía de los bienes cotizados.

NORMAS: Normas técnicas aplicables a los bienes cotizados.

CATÁLOGOS: Catálogos originales completos y actualizados del fabricante, que correspondan a los bienes cotizados en la planilla de características técnicas garantizadas.

MUESTRAS: En el caso de requerirse muestras de cada una de las referencias ofertadas sin cargo a devolución, con cada una de las características técnicas, solicitadas y mencionadas en la presente especificación.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Información adicional que se considere aporta explicación al diseño de la Caja (dibujos, detalles, dimensiones y pesos de los materiales ofertados), así como las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento.

CODENSA S.A. podrá descartar ofertas que no cumplan con las anteriores disposiciones, sin expresión de causa ni obligación de compensación.

13. _GARANTÍA DE FÁBRICA Y VIDA ÚTIL

CODENSA S.A E.S.P requiere como mínimo, un período de garantía de fábrica de veinticuatro (24) meses y una vida útil de 25 años, a partir de la instalación de los bienes.

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

FIGURA 1. VISTA INTERIOR




FIGURA 2. VISTA FRONTAL




FIGURA 3. VISTA LATERAL




FIGURA 4. VISTA INFERIOR




FIGURA 5. VISTA POSTERIOR




FIGURA 6. SISTEMA DE CERRADURA MULTIPUNTO (3 PUNTOS DE CIERRE) EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BARRAS ACCIONADO POR CAM LOCK CENTRAL





FIGURA 7. ORIFICIOS LATERALES E INFERIORES.



ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

Ítem	Descripción	Unidad	Características requeridas	Características ofrecidas	Cumple (Si/No)
1	País de fabricación	---	Información del fabricante		
2	Fabricante	---	Información del fabricante		
3	Representante del fabricante	---	Información del fabricante		
4	Material	---	Lamina Cold Rolled		
5	Calibre lamina de la base	BWG	18		
6	Calibre lamina de las puertas	BWG	16		
7	Pintura				
7.1	Tipo	---	Electrostática, poliéster o acrílica		
7.2	Color	---	Gris RAL 7032		
8	Dimensiones				
8.1	Altura	mm	430		
8.2	Ancho	mm	415		
8.3	Fondo	mm	203.		
9	Grado de hermeticidad	IP	44		
10	Grado de protección contra choques	IK	20		
11	Entrada y salida de acometida	---	5 orificios laterales con sistema de seguridad para instalar prensa estopas. Ver Figura No. 7.		
12	Diámetro de los orificios	---	Para instalación de prensaestopa tipo PG 21		
13	Cantidad orificios laterales de la celda	---	Cinco (5) orificios en cada costado		
14	Orificio parte inferior celda	---	Uno (1) para instalación de prensaestopa tipo PG21 con sistema de seguridad para instalar prensa estopas		
15	Techo de la celda	---	Inclinado para caída de agua		
16	Soportes para instalación de cinta bandit	---	2 puntos de sujeción en la parte posterior de la caja		
17	Prensa estopa tipo PG 21	---	Se debe suministrar once (11)		

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Ítem	Descripción	Unidad	Características requeridas	Características ofrecidas	Cumple (Si/No)
			prensaestopas PG21 por cada celda		
18	Puertas				
18.1	Cantidad	---	1		
18.2	Empaque	---	Caucho esponjoso instalado en la parte interna		
18.3	Bisagras	---	Dos, en acero inoxidable en la parte interna		
18.4	Cerradura	---	Cerradura multipunto (3 puntos de cierre) con sistema de barras accionado por cam lock central		
18.5	Brazo ajuste de puerta	---	Brazo plegable (de 2 cuerpos) de bloqueo de puerta contra cierres no deseados		
18.6	Protector de chapa	---	Protector de chapa con porta sello		
19	Bandejas				
19.1	Cantidad y características	---	Una (1) con troquelados para instalación de medidor, y orificios para instalación de accesorios		
19.2	Fijación Bandeja	---	Con 4 pernos soldados a la parte trasera de 3/8 " de diámetro por 3 cm de largo		
19.3	Accesorios bandeja	---	Un (1) riel DIN de 8 cm para instalación de RTU, un (1) accesorio para instalación de la batería de respaldo, un (1) accesorio para instalación de tomacorriente.		
19.4	Soporte sensor electromecánico	---	Soporte de fijación del interruptor final de carrera en la pestaña superior.		
20	Mecanismo antihumedad	---	Sistema de branquias de ventilación,		

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 0 14-06-2018
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Ítem	Descripción	Unidad	Características requeridas	Características ofrecidas	Cumple (Si/No)
			mínimo 4, en la parte frontal		
21	Marcación				
21.1	Logo: Terminal de puesta a tierra	---	Terminal de puesta a tierra		
21.2	Texto	---	"USO EXCLUSIVO CODENSA SA ESP"		
21.3	Símbolo de riesgo eléctrico	---	Según lo indicado por el RETIE		
21.4	Información adicional	---	Información del fabricante		
22	Ensayos o pruebas				
22.1	Prueba contra impacto (IK)	---	Requerido		
22.2	Grado de hermeticidad (IP)	---	Requerido		
22.3	Horas de cámara salida (con incisión)	---	Requerido		
22.4	Adherencia de la pintura (por tracción)	---	Requerido		
22.5	Horas cámara de amoníaco	---	Requerido		
22.6	Ensayo de Tracción a bornera	---	Requerido		
22.7	Ensayo de seguridad de montaje a bornera	---	Requerido		
22.8	Ensayo de ensamble a bornera	---	Requerido		
22.9	Ensayo de corto circuito a bornera	---	Requerido		
22.10	Ensayo de calentamiento estático a bornera de tierra	---	Requerido		
23	Garantía	Meses	24		
24	Vida útil	Años	25		
25	Certificado de producto con norma técnica				
25.1	Entidad certificadora	---	Requerido		
25.2	Número de certificado	---	Requerido		
25.3	Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)	---	Requerido		
25.4	Vigencia (Día/Mes/Año)	---	Requerido		
25.5	Adjunta el certificado (Si/No)	---	Requerido		
26	Certificado de producto con RETIE				
26.1	Entidad certificadora	---	Requerido		
26.2	Número de certificado	---	Requerido		
26.3	Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)	---	Requerido		
26.4	Vigencia (Día/Mes/Año)	---	Requerido		
26.5	Adjunta el certificado (Si/No)	---	Requerido		
27	Certificado sistema de calidad (Norma ISO9001)				
27.1	Entidad certificadora	---	Requerido		
27.2	Número de certificado	---	Requerido		

Ítem	Descripción	Unidad	Características requeridas	Características ofrecidas	Cumple (Si/No)
27.3	Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)	---	Requerido		
27.4	Vigencia (Día/Mes/Año)	---	Requerido		
27.5	Adjunta el certificado (Si/No)	---	Requerido		
28	Pruebas / Ensayo	---	Están incluidas dentro del precio del material		
29	Desviaciones	---	Información del fabricante		

PLANILLA PARA PRUEBAS DE RECEPCIÓN

Fecha _____ Fabricante _____ Lote _____ Orden de compra _____

No.	Descripción	Valor norma	Tolerancia	Muestra					Aprueba (Si/No)	Observaciones
				1	2	3	4	5		
1	Prueba Dimensional									
1.1	Altura	430 mm	+/- 3mm							
1.2	Ancho	415 mm	+/- 3mm							
1.3	Fondo	203 mm	+/- 3mm							
2	Marcación									
2.1	USO EXCLUSIVO CODENSA MEDICIÓN INTELIGENTE	SI								
2.2	Logo: Terminal de puesta a tierra	SI								
2.3	Símbolo de riesgo eléctrico con lo indicando en el RETIE	SI								
3	Funcionamiento									
3.1	Acople de las puestas a la caja									
3.2	Funcionamiento de las cerraduras									
3.3	Funcionamiento del brazo plegable de bloqueo de puerta									
4	Pintura									
4.1	Adherencia de pintura	400 lb/pulg ²	Mínimo							
4.2	Espesor pintura líquida al interior	70 µm	Mínimo							
4.3	Espesor pintura líquida al exterior	100 µm	Mínimo							
4.4	Espesor pintura en polvo al interior	50 µm	Mínimo							
4.5	Espesor pintura en polvo al exterior	65 µm	Mínimo							
5	Pruebas adicionales									

Funcionario CODENSA

Proveedor

ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 14-06-2018	REVISIÓN: 7 14-06-2009
-----------------------------	-----------------------	---------------------------