




CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN VERTICAL CON AISLADORES LINE POST

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
15-07-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
06-11-2003

LA 260
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁₅	3		ET-256	Aislador line post 15 kV ANSI 57-1
h ₁₀	3		ET-440	Herraje horizontal line post tipo 1
j ₂₅	3		ET-132	Preformado de amarre line post
p ₅	1	6762452	ET-201	Poste de concreto de 12 m , 750 kg (1)
t ₁₁	6	6762251	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8" (2)

ALTERNATIVAS:

- (1) Poste de madera de 12 m en sitios de difícil acceso (ET-202). El poste que aparece es una referencia, consulte la norma LA 010 para su selección adecuada.
- (2) Abrazadera de una salida z₇ y tornillo de carruaje t₅.



CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN VERTICAL CON AISLADORES LINE POST

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
15-07-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
06-11-2003

LA 260
Pág. 2 de 2