

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₄	1	6762217	ET - 255	Aislador tipo tensor (1)
f ₁	1	6762182	ET - 464	Varilla de anclaje
g ₈	1	6762241	ET - 466	Guardacabo tipo 2
g ₁₁	4		ET - 467	Grapa prensadora de tres tornillos
j ₆	20	6762124	ET - 102	Metros de cable de acero de 9,5 mm (3/8")
v ₁	1	6762461	ET - 468	Vigueta de anclaje
z ₂	1	6762501	ET - 433	Abrazadera sin salida tipo 2

ALTERNATIVA:

(1) El aislador se debe seleccionar de acuerdo al nivel de tensión del circuito así:

- Hasta 600 V (ANSI 54-1)
- De 11,4 kV y 13,2 kV (ANSI 54-2)
- Hasta 34,5 kV (ANSI 54-4)



**RETENIDA TERMINAL O EN ÁNGULO
POSTE A VARILLA DE ANCLAJE**

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
14-12-2009

LA 411
Pág. 2 de 2