



**RETENIDA TERMINAL BANDERA POSTE A POSTE**

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
07-10-1998

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
07-11-2003

**LA 420**  
Pág. 1 de 2

## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a <sub>5</sub>	1	6762119	ET-255	Aislador tipo tensor (1)
g <sub>8</sub>	2	6762241	ET-466	Guardacabo tipo 2
g <sub>11</sub>	4		ET-467	Grapa prensadora de tres tornillos
j <sub>6</sub>	20	6762124	ET-102	Metros de cable de acero de 9,5 mm 3/8" (2)
m <sub>7</sub>	2	6762209	ET-201	Tuerca de ojo alargada

### ALTERNATIVAS:

(1) El aislador se debe seleccionar de acuerdo al nivel de tensión del circuito así:

- Hasta 600 V (ANSI 54-1)
- De 11,4 kV y 13,2 kV (ANSI 54-2)
- De 34,5 kV (ANSI 54-4)

(2) La longitud del cable depende de la distancia entre postes.



**RETENIDA TERMINAL BANDERA POSTE A POSTE**

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
07-10-1998

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
07-11-2003

**LA 420**  
Pág. 2 de 2