



### LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a45	3	6788605	la E-MT-027	Espaciador angular 15kV
a46	3		la E-MT-027	Espaciador angular 34.5kV

### NOTAS:

Los espaciadores deben ubicarse a una distancia de 7 a 10 m medidos desde el poste en ambos sentidos. Entre espaciadores se instalarán cada 10 m.



### CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT Y 34,5 KV INSTALACIÓN DE SEPARADORES EN VANO

ELABORÓ  
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN  
10-11-2008

ÚLTIMA REVISIÓN  
04-06-2013

**LA 462**  
Pág. 1 de 1