AWG o kcmil Cu	Cu (mm²)	Al (mm²)	Redes - Circuitos	Ducto para canalizaciones	Ducto metálico para subterranización o afloramiento
2/0-4/0-300	70-120- 150	185-240	De 34,5 kV	6”	6”
2-2/0-4/0-300	35-70-120 150	70-95 -120-185-240	11,4kV y 13,2 kV	6”	6”
6-4-2-1/0-2/0-4/0-250-300-500	16-25-35-50-70-120-150-240	35-70-120-185-240	De BT: 208/120 V	4” (*)	4”, 3”, 2” (*)
6-4-2	--	16-25-35	De AP: 208/120 V; 480/277 V; 380/220 V	3”	3”, 2” (*)

(*) El ducto se selecciona de acuerdo a los calibres de los conductores utilizados, entre los diámetros presentados, considerando que pueden llevar más de un circuito y la disponibilidad para otros circuitos.

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL - CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.