



CORTE A-A (Ver norma CS277)

**NOTAS:**

1. Dimensiones en milímetros
2. El marco de la caja triple se hace con un marco de caja doble y uno de caja sencilla.
3. Para usar ducterías de 6" y 4" la profundidad de la caja es de 1.70 m y el espesor de las paredes de 250 mm



**CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T.**

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
08-07-1999

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
16-02-2018

**CS 277-1**  
Pág. 1 de 1