



- Notas:**
- Las dimensiones están dadas en milímetros y pulgadas
  - Las soldaduras deben ser con AWS 6010 o AWS 7018 con penetración total
  - El tubo utilizado no puede estar soldado transversalmente en toda su longitud

**Uso:**  
 En poste de concreto para Alumbrado Público de las siguientes vías:

- Locales
- Malla arterial principal
- Malla complementaria e intermedia

ABRAZADERA	DIAMETRO
Tipo 2	140mm
Tipo 3	180mm
Tipo 4	200mm
NORMAS RELACIONADAS	
NTC 422/858/844/2076 - ASTM A36/A153/A500	



**SOPORTE DOBLE CON ABRAZADERA PARA POSTE CONCRETO**

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
13-08-1992

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
05-03-2015

**AP 807**  
Pág. 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION
	Soporte doble diámetro 1 ½", 1500mm con abrazadera tipo 2
	Soporte doble diámetro 1 ½", 1500mm con abrazadera tipo 3
	Soporte doble diámetro 1 ½", 1500mm con abrazadera tipo 4



**SOPORTE DOBLE CON ABRAZADERA  
PARA POSTE CONCRETO**

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
13-08-1992

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
05-03-2015

**AP 807**  
Pág. 2 de 2