


NOTAS:
 - La distancia de 1 500 mm se aplica a separación entre muros y equipos o transformadores aislados en aceite instalados a la intemperie.

NOTA: Los transformadores tipo pedestal únicamente aplican para los casos que el tercero construya su propia infraestructura.

	ALTERNATIVAS DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN SEPARADOS DEL EDIFICIO		
ELABORÓ DISEÑO DE LA RED	EMISIÓN 01-09-1997	ÚLTIMA REVISIÓN 10-04-2018	CTS 500-3 Pág. 1 de 1