

ROTULACIÓN DEL FUSIBLE INSTALADO EN UN SECCIONAMIENTO TIPO CORTACIRCUITO

- **Normativa**

El elemento **Fusible** tendrá un identificador alfanumérico de tres posiciones compuesto por un número de dos dígitos para indicar el valor del fusible instalado en un seccionamiento tipo cortacircuito, seguido por una letra (de un dígito alfabético) para indicar el tipo de fusible instalado.

El número de dos dígitos indicará el valor de la corriente nominal del fusible. Este número tendrá los siguientes posibles valores:

20
25
30
40
50
65
80

En cuanto a la letra; esta indicará el tipo de fusible a instalar, la cual podrá tomar los siguientes valores, para los tipos de fusibles indicados a continuación:

L: Fusible tipo L
K: Fusible tipo K
H: Fusible tipo H
D: Fusible tipo dual

El código del fusible, será identificador único y por lo tanto no tendrá relación con divisiones organizativas, territoriales y eléctricas.

- **Rotulación en sitio**

Todos los fusibles deberán estar rotulados en terreno de acuerdo con el rótulo mostrado en la figura 1.



ROTULACIÓN DEL FUSIBLE INSTALADO EN UN SECCIONAMIENTO TIPO CORTACIRCUITO

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
09-09-2004

ÚLTIMA REVISIÓN
09-09-2004

LAR 010
Pág. 1 de 2

• Ubicación

La placa deber ir ubicada debajo de la placa del seccionamiento asociado.

2 dígitos variables y la letra "K" ó "T" en pintura vinilo tipo ingeniería color blanco reflectivo

Pintura vinilo tipo ingeniería negra resistente a la intemperie



Figura 1

Material: Aluminio de 1,0 mm de espesor.
 Tamaño: 90 x 160 mm
 Texto: 3 dígitos alfanuméricos.
 Impresión: Fondo en vinilo tipo ingeniería color negro resistente a la intemperie.
 Logotipo y números en pintura color blanco reflectivo resistente a la intemperie.



ROTULACIÓN DEL FUSIBLE INSTALADO EN UN SECCIONAMIENTO TIPO CORTACIRCUITO

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
09-09-2004

ÚLTIMA REVISIÓN
09-09-2004

LAR 010
Pág. 2 de 2